



KLIMATYZATOR ŚCIENNY CHANGE



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

MODEL:

GWH09KF-K3
GWH12KF-K3
GWH18KG-K3
GWH24KG-K3



Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora GREE. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



SPIS TREŚCI

■ Środki ostrożności	2
■ Uwagi do użytkowania.....	4
■ Opis klimatyzatora	6
■ Obsługa sterownika zdalnego sterowania	7
■ Tryb awaryjny	12
■ Konserwacja	13
■ Rozwiązywanie problemów	15
■ Uwagi o montażu	18
■ Schemat i wymiary montażowe	20
■ Montaż jednostki wewnętrznej	21
■ Montaż jednostki zewnętrznej	24
■ Montaż i obsługa filtra zdrowotnego	25
■ Pierwsze uruchomienie	27
■ Informacje dodatkowe	28



ten znaczek oznacza czynności
zakazane



ten znaczek oznacza, że należy wykonywać
czynności ściśle wg. opisu

Dziękujemy za wybór klimatyzatora GREE. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Montaż urządzenia należy zlecić autoryzowanemu instalatorowi klimatyzacji, aby wykonany był zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Niewłaściwy montaż może być przyczyną awarii urządzenia bądź ryzyka porażenia prądem i zranienia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (włączając dzieci) przez osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną lub z brakiem wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia, chyba że zapewni się odpowiedni nadzór lub przeszkolenie do obsługi urządzenia przez odpowiedzialne osoby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Dzieciom powinno zapewnić się odpowiedni nadzór i uświadomić, że urządzenie nie jest przeznaczone dla zabawy.



Produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Uziemienie: Klimatyzator musi zostać uziemiony poprzez podłączenie kabla uziemiającego do odpowiedniego miejsca na obudowie klimatyzatora.



W razie problemów skontaktuj się z elektrykiem. Nigdy nie podłączaj uziemienia do rury gazowej, wodnej ani do kanalizacyjnej lub żadnych miejsc nie uznanych za właściwe przez elektryka.

Upewnij się, że wtyczka od kabla zasilającego jest odłączona z gniazdka, gdy klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas.




Unikniesz ryzyka porażenia prądem.

Ustawiaj zawsze odpowiednią temperaturę powietrza.



Różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem nie powinna być większa niż 5°C. Odpowiednie ustawienie temperatury pozwala na bardziej ekonomiczne działanie klimatyzatora.

Kiedy klimatyzator jest włączony nie otwieraj na dłuższy czas okien bądź drzwi.




W przeciwnym razie efektywne działanie klimatyzatora może się znacznie obniżyć.

Pamiętaj, żeby nigdy nie blokować wlotu i wylotu powietrza w klimatyzatorze.



Może to spowodować zmniejszenie efektywności działania klimatyzatora, a nawet doprowadzić do pożaru.

Łatwopalne ciecz i gazy muszą się znajdować w odległości conajmniej 1 metra od klimatyzatora.



W przeciwnym razie może doprowadzić do pożaru.

Regularnie sprawdzaj stan mocowania klimatyzatora.




Uszkodzenie wsporników mocujących może doprowadzić do upadku i zniszczenia klimatyzatora.

Nie ustawiaj niczego na jedn. zewnętrznej klimatyzatora.



Może to doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora.

Nigdy nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie.




Nieprawidłowa naprawa może doprowadzić do porażenia prądem i zniszczenia urządzenia. Zawsze kontaktuj się z autoryzowanym serwisem klimatyzacji w sprawie naprawy klimatyzatora.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zasilanie do klimatyzatora powinno być wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi. Nigdy nie wymieniaj kabla zasilającego samodzielnie, a w przypadku jego uszkodzenia musi zostać wymieniony przez elektryka.



Ustaw kierunek strumienia powietrza odpowiednio. Kiedy klimatyzator jest włączony wciśnij przycisk ustawiania żaluzji na sterowniku i ustaw właściwy kierunek nawiewu.




ruch żaluzji prawo/lewo ruch żaluzji góra/dół

Nigdy nie wkładaj palców ani innych rzeczy do wlotu bądź wylotu powietrza z klimatyzatora.



Może to doprowadzić do wypadku.

Nigdy nie kieruj strumienia powietrza prosto na zwierzęta lub rośliny, bo może to być niekorzystne dla ich zdrowia bądź wzrostu..




Nigdy nie przyskaj wodą podczas mycia jednostki klimatyzatora.




W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Nigdy nie ustawiaj klimatyzatora w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.




W przeciwnym razie niecałkowite spalanie może doprowadzić do powstania tlenku węgla i śmiertelnego zatrucia!

Nigdy nie kieruj strumienia powietrza w swoją stronę przez zbyt długi okres czasu i nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu.



W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy zdrowotne

Klimatyzator nie może być używany w celu osuszania ubrań lub chłodzenia żywności.



UWAGI DO UŻYTKOWANIA

Zasada działania i i specjalne funkcje trybu chłodzenia

Zasada:

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora zasysa ciepłe powietrze, ochładza je i wydymuchuje schłodzone do pomieszczenia. Wydajność chłodzenia obniża się wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej.

Funkcja anti-freeze:

Jeśli klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia i przy niskiej temperaturze w trybie chłodzenia, na powierzchni wymiennika może pojawić się szron. Kiedy temperatura na wymienniku obniży się poniżej 0°C, mikrokomputer wyłączy kompresor w jednostce zewnętrznej w celu ochrony urządzenia.

Zasada działania i i specjalne funkcje trybu grzania

Zasada:

- * Jednostka wewnętrzna klimatyzatora zasysa powietrze chłodne z pomieszczenia, ogrzewa i nadmuchiwa ciepłe do pomieszczenia. Wydajność grzania spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.
- * Jeśli temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo niska użyj jednocześnie także innego urządzenia grzewczego w celu utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniu.

Odszranianie:

- * Kiedy temperatura na zewnątrz jest niska, ale wilgotność bardzo wysoka na jednostce zewnętrznej może pojawić się szron. Doprowadzi to do zmniejszenia efektywności grzania. Dlatego uruchomi się wtedy funkcja odszraniania, a tryb grzania zostanie zatrzymany na okres 8-10 minut.
- * Po włączeniu odszraniania wyłączy się wentylator zarówno w jedn. wewnętrznej jak i zewnętrznej.
- * Podczas odszraniania, wskaźnik na panelu sterowania jednostki wewnętrznej będzie migać, a z jednostki zewnętrznej może wydostawać się para. Jest to spowodowane bardzo szybkim odszranianiem.
- * Tryb grzania uruchomi się automatycznie zaraz po zakończeniu odszraniania.

Funkcja "gorącego startu" :

W trybie grzania w następujących trzech przypadkach jednostka wewnętrzna nie załączy wentylatora dopóki nie będzie osiągnięta odpowiednia temperatura, aby nie nawiewać chłodnego powietrza, (trwa to około 2 minut):

1. Uruchomienie trybu grzania.
2. Koniec odszraniania.
3. Grzanie przy niskiej temp.

Łagodny nawiew:

W następujących sytuacjach, wentylator jednostki wewnętrznej będzie nadmuchiwać łagodnie powietrze i żaluzje nawiewne ustawią się w odpowiedniej pozycji:

1. W trybie grzania jednostka włączy się, a sprężarka nie osiągnie odpowiednich warunków do uruchomienia.
2. W trybie grzania, temperatura ustawiona na sterowniku zostanie osiągnięta i sprężarka zatrzyma się na około 1 min.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

※ Zakres pracy klimatyzatora

	wewnątrz DB/WB(°C)	zewnątrz DB/WB(°C)
maksymalne chłodzenie	32/23	43/26
maksymalne grzanie	27/—	24/18

Zakres temperatur pracy (zewnątrznej) dla jednostki tylko chłodzącej jest: 18°C ~ 43°C;
dla pompy ciepła jest: -7°C ~ 24°C.

Instrukcja obsługi- Załącznik

To urządzenie zawiera fluorowane gazy z efektem cieplarnianym objętym Protokołem z Kioto. Konserwacja i usuwanie powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Gaz chłodniczy R410A, GWP = 1975.


Dodatkowe uzupełnienie czynnika chłodniczego.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE \ 84212006 na temat fluorowanych gazów cieplarnianych), w przypadku dodatkowego uzupełnienia czynnika chłodniczego, jest obowiązkowe:

- Wypełnić etykietę dołączoną do urządzenia, wpisując ilość fabrycznie napełnionego czynnika chłodniczego (patrz wytyczne etykiety), dodatkową ilość czynnika chłodniczego i całkowitą ilość.
- Nakleja się etykietę tuż przy tabliczce znamionowej przymocowanej na obudowie jednostki. Dla klimatyzatora typu split nakleja etykietę na jednostce zewnętrznej.




Użyj wodoodpornego pisaka.




OPIS KLIMATYZATORA

Jednostka wewnętrzna



Jednostka zewnętrzna



- (1) kabel zasilania
- (2) sterownik
- (3) panel przedni
- (4) filtr powietrza
- (5) żaluzja nawiewna
- (6) osłona rury
- (7) taśma ochronna
- (8) kable sterowania
- (9) rura skroplin

OBŚŁUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA



- 1 **ON/OFF** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- 2 **MODE** Naciśnij i wybierz tryb pracy (auto/chłodzenie/osuszanie/wentylacja/grzanie).
- 3 **-** : Naciśnij go i zwiększ ustawienie temperatury.
- 4 **+** : Naciśnij go i zmniejsz ustawienie temperatury.
- 5 **FAN** Naciśnij go i ustaw prędkość wentylatora.
- 6 Naciśnij go i ustaw ruch żaluzji góra i dół.
- 7 **HEALTH|SAVE** Naciśnij go i wybierz włączenie/wyłączenie funkcji **HEALTH**. *
- 8 Naciśnij go i ustaw ruch żaluzji lewo i prawo.
- 9 **X-FAN** (X-FAN jest alternatywną nazwą dla funkcji **BLOW** - samooczyszczania wymiennika).
- 10 **TEMP** Funkcja wyświetlania temperatury.
- 11 **TIMER** Naciśnij go i ustaw czas automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia.
- 12 **TURBO** Funkcja intensywnego chłodzenia/grzania.
- 13 **SLEEP** Funkcja trybu nocnego.
- 14 **LIGHT** Naciśnij go i włącz/wyłącz podświetlenie.

* - to jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do różnych typów klimatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których klimatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika.

OBŚŁUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

Nazwy i funkcje sterownika bezprzewodowego

UWAGA! Upewnij się czy nic nie zakłóca współpracy klimatyzatora ze sterownikiem bezprzewodowym. Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien być chroniony przed cieciami i promieniami słonecznymi, a także przechowywany z dala od gorących miejsc.

sterownik
bezprzewodowy




ON/OFF Przycisk ON/OFF

- Wciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie urządzenia, ponowne wciśnięcie wyłączenie. Włączenie/ wyłączenie urządzenia kasuje ustawienia Timera oraz funkcji SLEEP.

MODE Przycisk MODE

- Wciśnięcie MODE powoduje zmianę trybu pracy klimatyzatora w następującej kolejności:



- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb osuszania
- Tryb wentylacji
- Tryb grzania (tylko dla pompy ciepła)

X-FAN Przycisk X-FAN


- Naciśnięcie przycisku X-FAN powoduje włączenie, a ponowne wciśnięcie wyłączenie funkcji samoczyszczenia, która polega na osuszeniu parownika jednostki wewnętrznej. Będzie pracował tylko wentylator jednostki wewnętrznej przez 2 min. po wyłączeniu urządzenia. Funkcja ta działa wyłącznie gdy klimatyzator pracował w trybie chłodzenia lub osuszania. W pozostałych trybach pracy nie jest ona dostępna.

(+/-) Przyciski zmiany temperatury

- Wciśnięcie przycisku (+) zwiększa ustawienie temperatury o 1°C. Wciśnięcie przycisku (-) obniża ustawienie temperatury o 1°C. Temperaturę można wybierać w zakresie pomiędzy 16°C - 30°C.

FAN Przycisk FAN

- Wciśnięcie zmienia prędkość pracy wentylatora:



Uwaga: po włączeniu urządzenia, prędkość wentylatora ustawiona jest jako automatyczna. W trybie osuszania prędkość wentylatora jest zawsze jako mała i nie może być zmieniona.

◆ OBSŁUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

Nazwy i funkcje sterownika bezprzewodowego

UWAGA!

To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do różnych typów klimatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których klimatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika.

nadajnik podczerwieni



SLEEP

Przycisk SLEEP

- Wciśnięcie przycisku SLEEP powoduje ustawienie trybu nocnego i zatrzymanie go po wyłączeniu. W trybie wentylacji i automatycznym funkcja ta nie jest dostępna.

 to ikonka wyświetlana, gdy włączona jest funkcja trybu nocnego

- W trybie chłodzenia i osuszania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji, temperatura wzrośnie o 1°C, po 2 godzinach o 2°C. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze.
- W trybie grzania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura zostanie obniżona o 1°C, po 2 godzinach o 2°C. Ponowne wciśnięcie spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze.

LIGHT

Przycisk LIGHT

- Wciśnięcie powoduje włączenie/ wyłączenie podświetlenia panelu sterowania. Kiedy jest włączone podświetlenie ikonka  będzie wyświetlona na wyświetlaczu. Po wyłączeniu wskaźnik w postaci ikonki  nie będzie wyświetlany na sterowniku.

TEMP

Przycisk TEMP

- Po włączeniu zasilania jednostki na wyświetlaczu sterownika wyświetli się domyślnie bieżące ustawienie temperatury użytkownika. Zależnie od wymagań użytkownika można zmienić status wyświetlania:
Wciskając przycisk TEMP (wyświetli się ikonka ) pojawi się bieżąca ustawiona temperatura;
(wyświetli się ikonka ) będzie pokazana temp. wewnątrz pomieszczenia. Po 5 sekundach lub jeśli w ciągu 5 sekund otrzyma sterownik inny sygnał powróci do wyświetlania ustawionej temperatury.
 nie zmienia stanu aktualnego wyświetlania temperatury. Jeżeli bieżącym stanem jest wyświetlanie temperatury wewnątrz pomieszczenia, po otrzymaniu innego sygnału ze sterownika, na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie temp. przez użytkownika, a po 5 sekundach system znów powróci do wyświetlania temperatury wewnątrz pomieszczenia.
Uwaga: Pilot jest uniwersalny i niektóre modele urządzeń nie mają tej funkcji. Po naciśnięciu przycisku TEMP, urządzenie kliknięciem potwierdzi odbiór sygnału ale bieżące ustawienia nie ulegną żadnej zmianie.

OBSŁUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

Nazwy i funkcje sterownika bezprzewodowego




Przycisk poziomego ruchu żaluzji

- Wciśnij ten przycisk, aby ustawić poziomy ruch żaluzji tylnych nawiewu powietrza, ponowne jego naciśnięcie wyłącza tą funkcję.

Kiedy jednostka jest wyłączona, jednocześnie

- naciśnięcie przycisku "+" oraz umożliwi przełączenie pomiędzy ciągłym wachlowaniem żaluzji, a ustawieniami stacjonarnymi tej żaluzji, pod kilkoma kątami nawiewu.

Przy stacjonarnych ustawieniach żaluzji, kąt poziomego ruchu będzie wg. schematu poniżej:



Kiedy przycisk jest włączony, to po wyłączeniu urządzenia, ruch żaluzji zatrzyma się natychmiast w aktualnej pozycji.

- ikonka oznacza poziomy ruch żaluzji tylnych pomiędzy wszystkim pozycjami możliwych ustawień w obie strony jak na schemacie powyżej..

TURBO

Przycisk TURBO

- Przyciskiem TURBO możemy włączyć lub wyłączyć działanie funkcji, gdy klimatyzator pracuje w funkcji chłodzenia lub grzania. Normalnie tryb turbo jest wyłączony. Funkcja ta służy do szybkiego chłodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza. Funkcja TURBO nie jest dostępna w trybie osuszania, automatycznym lub wentylacji.




Przycisk pionowego ruchu żaluzji

- Wciśnij ten przycisk, aby ustawić pionowy ruch żaluzji nawiewu powietrza, ponowne jego naciśnięcie wyłącza tą funkcję.

- Kiedy jednostka jest wyłączona, jednocześnie naciśnięcie przycisku "+" oraz umożliwi przełączenie pomiędzy ciągłym wachlowaniem żaluzji, a ustawieniami stacjonarnymi tej żaluzji, pod kilkoma kątami nawiewu.

Przy stacjonarnych ustawieniach żaluzji, kąt

- pionowego ruchu będzie wg. schematu poniżej:



- Kiedy przycisk jest włączony, to po wyłączeniu urządzenia, ruch żaluzji zatrzyma się natychmiast w aktualnej pozycji.

- ikonka oznacza pionowy ruch żaluzji pomiędzy wszystkim pięcioma pozycjami możliwych ustawień.

OBSŁUGA STEROWNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

Kombinacja przycisków "+" oraz "-": blokada klawiatury

Wciśnięcie jednocześnie przycisków "+" oraz "-" blokuje lub odblokuje przyciski sterownika. Jeśli są zablokowane, wyświetla się ikona . Jeśli w tym czasie naciśnie się jakikolwiek przycisk, wtedy ikona  będzie migać trzykrotnie.

Kombinacja przycisków "MODE" oraz "-": przełączanie pomiędzy stopniami Celsjusza a Farenheita
Kiedy urządzenie jest wyłączone, wciśnięcie równocześnie przycisków "MODE" oraz "-" pozwoli na przełączenie między °C a °F.

Funkcja HEALTH - włączenie/wyłączenie działania filtra plazmowego *

* opcja- funkcja ta jest dostępna w przypadku, gdy klimatyzator posiada zamontowany taki typ filtra. O wyposażenie opcjonalne klimatyzatora pytaj sprzedawcę.

Funkcja samooczyszczania (X-FAN)

Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje po wyłączeniu urządzenia przez 2 minuty, osuszając wymiennik w celu utrzymania go w czystości. Funkcja ta nie jest dostępna gdy klimatyzator pracował w trybie auto, wentylacji i grzania.




Wymiana baterii w sterowniku

1. Delikatnie naciśnij z tyłu  sterownika bezprzewodowego i pociągnij w kierunku oznaczonym strzałką, aby zdjąć tylną klapy sterownika
2. Wyciągnij stare baterie.
3. Włóż dwie nowe baterie typu AAA 1.5V, zwracając uwagę na polaryzację.
4. Zamontuj tylną klapy.

★ UWAGA:

- Przy wymianie baterii nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewłaściwej pracy sterownika.
- Jeśli sterownik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrolitu i do możliwego w związku z tym uszkodzenia sterownika.
- Nie powinno przekraczać się max. odległości działania sterownika.
- Sterownik powinien być w odległości min. 1 m od sprzętu RTV.
- Jeśli sterownik nie pracuje normalnie, proszę wyjąć baterie, odczekać około 30 sekund, włożyć je ponownie i spróbować. Jeżeli to nie pomogło należy wymienić baterie na nowe.



Schemat wymiany baterii sterownika

TRYB AWARYJNY

Podświetlenie wskaźników sterowania jednostki wewn.


To specjalny przycisk wyboru dla użytkowników, którzy nie są przyzwyczajeni do podświetlenia w czasie nocy.

- **Włączenie podświetlenia:** Kiedy naciśniemy przycisk LIGHT, kiedy podświetlenie jest wyłączone, podświetlenie wskaźników jedn. wewn. będzie włączone
- **Wyłączenie podświetlenia:** Kiedy naciśniemy przycisk LIGHT, kiedy podświetlenie jest włączone, podświetlenie wskaźników jedn. wewn. będzie wyłączone

Tryb awaryjny

Kiedy dojdzie do uszkodzenia lub zgubienia sterownika bezprzewodowego możliwe jest ręczne uruchomienie klimatyzatora. W tym czasie klimatyzator będzie działać tylko w trybie AUTO, a zmiana prędkości wentylatora i temperatury nie będzie możliwa.

Aby ręcznie uruchomić klimatyzator należy: otworzyć panel przedni jednostki wewnętrznej. Przycisk ręcznego włączenia jest w prawym dolnym rogu panela (patrz rys. 3)



Rys. 3

- **Włączenie jednostki:** Kiedy klimatyzator jest wyłączony wciśnij przycisk MANUAL aby klimatyzator zadziałał w trybie automatycznym AUTO. Mikroprocesor ustawi odpowiedni tryb (chłodzenie, grzanie, wentylacja) aby uzyskać efekt komfortu.
- **Wyłączenie jednostki:** Kiedy klimatyzator pracuje, aby go wyłączyć wciśnij przycisk MANUAL. Jednostka przestanie pracować.

KONSERWACJA



Uwaga

- Zawsze sprawdź czy przed czyszczeniem klimatyzatora zasilanie jest wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nigdy nie spryskuj wodą klimatyzatora podczas jego czyszczenia.
- Łatwopalne ciecze (np. rozpuszczalnik czy benzyna) mogą doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. (Używaj tylko miękkich i suchych szmatek do czyszczenia jednostki, lub lekko zwilżonych wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Czyszczenie panelu przedniego

Do czyszczenia panelu używaj ciepłej wody (poniżej 45 C) z łagodnym detergentem następnie osusz szmatką mokre elementy.


Uwaga: Proszę nie spryskiwać panelu wodą, ponieważ pod panelem znajdują się elementy elektroniczne i elektryczne, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie filtra powietrza (zalecane co 3 miesiące)

Uwaga: W zależności od środowiska w jakim pracuje klimatyzator, filtry powietrza powinny być czyszczone częściej, jeżeli wymagają tego warunki. Przy czyszczeniu filtra uważaj, aby nie skaleczyć palców o ostre krawędzie aluminiowych lameli parownika jedn. wewnętrznej.

① Ściągnij w dół filtr powietrza.


Unieś przedni panel chwytając za niego obiema rękami i pociągnij go za końce zgodnie z kierunkiem strzałek, aby go ściągnąć. Zobacz na rys. 4 (a,b).



② Wyczyść filtr powietrza.

Wyczyść filtr odkurzaczem albo przemyj bieżącą wodą. Jeśli jest bardzo brudny użyj ciepłej wody (poniżej 45C) z łagodnym detergentem, a następnie osusz w zacienionym miejscu.


UWAGA! Aby zapobiec odbarwieniom i uszkodzeniu nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 45C, a także nigdy nie osuszaj nad ogniem, bo może to doprowadzić do pożaru lub deformacji filtra.



Rys.4


③ Włóż filtr powietrza.

Włóż na miejsce filtr powietrza i zamknij panel przedni zgodnie z kierunkiem strzałek, aż do usłyszenia kliknięcia zatrzasku.



Sprawdzenie przed nowym sezonem

- ① Sprawdź czy wlot/wylot powietrza z jednostek zewnętrznej i wewnętrznej nie jest zablokowany.
- ② Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.
- ③ Sprawdź czy baterie sterownika bezprzewodowego są sprawne.
- ④ Sprawdź czy obudowa jednostki zewnętrznej nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzeń niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Sprawdzanie po sezonie






- ① Odłącz zasilanie klimatyzatora.
- ② Wyczyść filtr powietrza i obudowę jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.
- ③ Wyczyść jednostkę zewnętrzną z kurzu i innych zabrudzeń.
- ④ W razie potrzeby zabezpiecz obudowę jednostki zewnętrznej przed korozją, wpływem deszczu, kurzu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW






UWAGA

- Nigdy samodzielnie nie naprawiaj klimatyzatora. Nieprawidłowa naprawa może spowodować porażenie prądem, więc zawsze kontaktuj się z serwisem GREE.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Klimatyzator nie uruchamia się natychmiast po zrestartowaniu. 	Aby chronić klimatyzator przed zbyt częstym restartowaniem mikroprocesor kontroluje załączenie poprzez trzuminutowe opóźnienie przed kolejnym uruchomieniem urządzenia.
Klimatyzator wydaje nieprzyjemny zapach podczas uruchamiania. 	Klimatyzator samoczynnie nie może wydalać nieprzyjemnych zapachów. Może to być spowodowane jego zabrudzeniem. Rozwiązanie: Wyczyść filtr powietrza. Jeśli to nie przyniesie skutku klimatyzator musi zostać dokładnie oczyszczony. W tym celu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem klimatyzacji.
Słychać "szum wody" kiedy klimatyzator jest uruchomiony. 	Kiedy klimatyzator jest uruchomiony lub gdy załącza się sprężarka lub wyłącza po wyłączeniu klimatyzatora możesz słyszeć taki dźwięk. Jest to spowodowane odgłosami przepływającego czynnika chłodniczego. To nie jest oznaką awarii.
Czasami z klimatyzatora wydobywa się obłok pary wodnej podczas pracy w trybie chłodzenia. 	To może się zdarzyć kiedy temperatura i wilgotność są wysokie. Jest to spowodowane szybkim ochładzaniem się powietrza. Po krótkim czasie para zniknie, a temperatura i wilgotność się obniżą.
Słychać ciche trzaski kiedy klimatyzator jest włączany i wyłączany. 	To dźwięk elementów plastikowych panela lub innych części spowodowany zmianami temperatury.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Klimatyzator nie działa. 	• Czy zasilanie jest podłączone? • Czy zadziałał bezpiecznik obwodu? • Czy napięcie nie jest zbyt niskie lub wysokie? • Czy wtyczka zasilania jest podłączona? • Czy funkcja timera została właściwie ustawiona?
Wydajność chłodzenia (grzania) jest niewystarczająca 	• Czy ustawienia temperatury są prawidłowe? • Czy wlot/wylot powietrza nie jest zatkany? • Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? • Czy drzwi i okna są zamknięte? • Czy przepływ powietrza nie jest ustawiony na "niska prędkość" ? • Czy w pokoju nie ma innego źródła ciepła?
Pilot zdalnego sterowania nie działa. 	• Pilot zdalnego sterowania czasami nie może wykonać jakiejś operacji z powodu np. zakłóceń. Aby go zrestartować wyłącz/włącz zasilanie. • Czy sygnał pilota nie jest blokowany? Max. odległość zasięgu pilota to 8m. • Sprawdź stan baterii. Jeśli są wyładowane wymień na nowe. • Czy pilot zdalnego sterowania nie jest uszkodzony?
Woda wycieka z jednostki wewnętrznej.	• Wilgotność powietrza jest bardzo duża. • Nastąpił wyciek z odpływu skroplin. • Rura skroplin jest osadzona zbyt luźno.
Woda wycieka z jednostki zewnętrznej.	• W trybie chłodzenia woda może kondensować się na rurze chłodniczej. • Skropliny mogą pojawić się w trybie grzania na skraplaczu jednostki zewnętrznej. • Skropliny wypływają w trybie odszraniania skraplacza jednostki zewnętrznej.
Jednostka wewnętrzna wydaje dziwne dźwięki.	• Powodem dźwięku jest uruchamianie się wentylatora lub kompresora. • Klimatyzator może wydawać dźwięki, kiedy pracuje w trybie chłodzenia i kiedy jest wyłączany. Jest to spowodowane przepływem freonu w instalacji chłodniczej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Powietrze nie wydostaje się z klimatyzatora.	● W trybie grzania, kiedy temperatura wewnątrz na parowniku jest bardzo niska, jednostka wewnętrzna nie pracuje przez około 2 minuty, aby nie nawiewać zimnego powietrza. ● W trybie grzania, kiedy na zewnątrz jest niska temperatura i duża wilgotność, w takich warunkach skraplacz jednostki zewnętrznej może ulec oszronieniu. Wtedy urządzenie uruchomi automatycznie tryb odszraniania, jednostka wewn. przestanie nawiewać powietrze przez około 3-12 minut. W czasie odszraniania woda lub para pojawi się na powierzchni skraplacza. ● W trybie osuszania wentylator może się zatrzymać, aby ochronić parownik przed skraplaniem wody, a w efekcie wzrośnięciu temperatury.
Na wylocie powietrza z klimatyzatora pojawia się wilgoć.	● Kiedy klimatyzator jest uruchomiony, a wilgotność w pomieszczeniu jest bardzo duża, wilgoć może kondensować na wylocie powietrza i kapać na ziemię.



Niezwłocznie zatrzymaj urządzenie i wyciąg wtyczkę zasilania, skontaktuj się z serwisem klimatyzacji w następujących przypadkach

Klimatyzator wytwarza przenikliwy dźwięk podczas pracy.
 Klimatyzator wydziela brzydkie zapachy podczas pracy.
 Woda kapie na podłogę z jednostki wewnętrznej.
 Bezpiecznik na zasilaniu elektrycznym często wyłącza się.
 Nieostrożnie opryskano wodą jedn. wewn. klimatyzatora
 Dochodzi do nienormalnego grzania się przewodu zasilającego i wtyczki zasilania.

Wyłącz klimatyzator i odłącz natychmiast zasilanie.

Kody błędów

C5 - Usterka zamknięcia zworki na płycie sterowania.
 F1 - Nieprawidłowe działanie czujnika temp. otoczenia jednostki wewn.
 F2 - Nieprawidłowe działanie czujnika temp. na rurze wymiennika.
 H6 - zablokowany wentylator jedn. wewn.

zgłoś problem do serwisu klimatyzacji

UWAGI O MONTAŻU



Ważne uwagi

Nie powinno się podłączać innych urządzeń elektrycznych do obwodu klimatyzatora. Po szczegółowe wytyczne do warunków montażu zgłoś się do swojego dystrybutora energii, zwłaszcza jeżeli do instalacji elektrycznej jest przyłączone już wiele urządzeń takich jak: pralki automatyczne, klimatyzatory i kuchenki elektryczne.

Aktualne dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Upewnij się, że okablowanie jednostki będzie wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a także niniejszą instrukcją. Przekrój przewodu zasilania elektrycznego musi być zgodny ze specyfikacją techniczną i odpowiednimi normami.

Wszystkie materiały do montażu muszą być zgodne z normami i lokalnymi przepisami. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne ze schematem okablowania znajdującym się na wewnętrznej obudowie pokrywy klimatyzatora.

Dla zasilania klimatyzatora powinien być wykonany niezależny obwód elektryczny z odpowiednim bezpiecznikiem, gdzie odległość między stykami musi być co najmniej 3mm. Należy wykonać poprawne uziemienie klimatyzatora.

Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony należy niezwłocznie go wymienić na nowy. Używanie uszkodzonego przewodu jest niebezpieczne i grozi pożarem lub porażeniem prądem.

Niepoprawne podłączenie może spowodować ryzyko uszkodzenia urządzenia. Nie ciągnij za przewód elektryczny podłączony już do zacisków.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Dzieci powinny używać klimatyzator pod nadzorem osób dorosłych, zdając sobie sprawę, że urządzenie nie służy do zabawy.

Wybór właściwego miejsca montażu

Montaż w miejscach wymienionych poniżej może powodować problemy. Jeśli to nieuniknione skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem klimatyzatorów GREE:

- * Miejsce o dużej zawartości oleju maszynowego.
- * Miejsce o dużym stopniu zasolenia, np. blisko morza.
- * Miejsce o zawartości lotnych siarczków i temu podobnych oparów gazów.
- * Miejsce gdzie są generowane fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości przez np. spawarki czy sprzęt medyczny.
- * Inne miejsca o szczególnie niekorzystnych właściwościach, nie wymienione tutaj.

UWAGI O MONTAŻU

Wybór miejsca montażu dla jednostki wewnętrznej

Wlot i wylot powietrza nie może być zasłonięty i powietrze powinno docierać do wszystkich części pomieszczenia.

Wybór miejsca montażu powinien uwzględniać łatwe połączenie z jednostką zewnętrzną.

Lokalizacja powinna uwzględniać dogodne miejsce odprowadzenia skroplin.

Należy unikać miejsc do montażu, gdzie są źródła ciepła, wysokiej wilgotności, łatwopalnych gazów.

Miejsce montażu powinno utrzymać ciężar urządzenia i nie przenosić wibracji.

Upewnij się, że warunki montażu są zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta.

Upewnij się, że pozostało miejsce dla obsługi i serwisu klimatyzatora.

Miejsce montażu powinno być oddalone o conajmniej 1m od urządzeń elektrycznych takich jak TV, sprzęt audio itp.

Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do czyszczenia filtrów powietrza.

Nie umieszczaj urządzeń w pomieszczeniach takich jak: suszarnie, łaźnie, prysznice lub baseny.

Wybór miejsca montażu jednostki zewnętrznej

Miejsce montażu powinno spełniać następujące warunki:

- gdzie warunki będą optymalne i zgodne z oczekiwaniami klienta.
- będzie dobrze wentylowane.
- będzie chronione przed silnym wiatrem, wstrząsami, gdzie urządzenie będzie mogło stać poziomo.
- w którym wydmuch ciepłego powietrza i hałas wentylatora nie będzie przeszkadzał sąsiadom.
- w którym nie ma oparów łatwopalnych gazów.
- gdzie przedmioty znajdujące się pod urządzeniem nie będą wrażliwe na skropliny.
- gdzie będzie łatwy dostęp do czyszczenia i serwisu klimatyzatora.
- gdzie silne podmuchy wiatru nie będą skierowane bezpośrednio na wylot powietrza z urządzenia.

Środki ostrożności przy podłączeniu elektrycznym

Wszystkie materiały do montażu muszą być zgodne z normami i lokalnymi przepisami.

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne ze schematem okablowania znajdującym się na wewnętrznej obudowie pokrywy klimatyzatora.

Wszystkie połączenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Dla zasilania klimatyzatora powinien być wykonany niezależny obwód elektryczny z odpowiednim bezpiecznikiem, gdzie odległość między stykami musi być conajmniej 3mm.

Należy wykonać poprawne uziemienie klimatyzatora.

Okablowanie powinno być zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.


Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony należy niezwłocznie go wymienić na nowy.

Używanie uszkodzonego przewodu jest niebezpieczne i grozi pożarem lub porażeniem prądem.


Niepoprawne podłączenie może spowodować ryzyko uszkodzenia urządzenia.

◆ SCHEMAT I WYMIARY MONTAŻOWE

Wymiary montażowe




* - minimalne odległości od ścian, sufitu, podłogi dla prawidłowego montażu są pokazane są na rysunkach obok



◆ MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Montaż tylnej płyty mocującej


1. Wyznaczyć poziom mocowania za pomocą poziomicy. Ponieważ z tacy skroplin będziemy odprowadzać skropliny, minimalnie trzeba pochylić jednostkę w kierunku odpływu, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody.
2. Użyć wkrętów do zamocowania tylnej płyty do ściany.
3. Następnie zamocuj ostrożnie tylny panel do płyty montażowej. Płyta montażowa ma możliwość utrzymania ciężaru do 60kg, pod warunkiem zastosowania odpowiednich wkrętów i kołków mocujących do ściany.



Rys.5

Przewiert przez ścianę dla instalacji chłodniczej


1. Po zlokalizowaniu miejsca na przewiert, wykonać go zgodnie z rys. 6. Wywiercić otwór o średnicy 55mm, z lekkim spadkiem na zewnątrz.
2. Aby zabezpieczyć krawędzie rur i kable przy przejściu przez ścianę, należy owinać je taśmą osłonową PCV i dodatkowo umieścić w rurze osłonowej przechodzącej przez ścianę. Średnica rury osłonowej powinna być odpowiednio większa, aby było miejsce na wykonanie uszczelnienia otworu.




Rys.6

Montaż odprowadzenia skroplin

1. Wąż elastyczny odprowadzenia skroplin musi mieć odpowiedni spadek w kierunku odpływu wody.
2. Zwróć uwagę, aby nie dopuścić do zagięcia węża lub uniesienia jak na rysunku obok. Końcówka swobodnego wylotu z węża nie powinna być zanurzona w wodzie.
3. Na całej długości węża elastycznego powinna być założona izolacja termiczna, w celu zapobiegania wykraplaniu wilgoci na powierzchni rury.



Uwaga: Izolację powinna osłaniać całą powierzchnię rury skroplin. Izolację można zabezpieczyć dodatkowo owijając taśmą izolacyjną miejsca łączenia izolacji, aby uniknąć wykraplania wilgoci w tych miejscach.



MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Wymagania dotyczące uziemienia urządzenia

Uziemienie:

Upewnij się, że przewód uziemiający będzie prawidłowo podłączony do szyny uziemiającej w budynku. Zastosuj ograniczniki przepięcia. Upewnij się, że są zastosowane właściwe parametry bezpieczników. Nigdy nie podłączaj przewodu uziemiającego do instalacji gazowej lub wodnej, piorunochronów lub linii telefonicznej.

Przewód uziemiający jest oznaczony jako żółto-zielony i inie powinien być używany do innych celów.

Środki ostrożności przy podłączeniu elektrycznym

Wszystkie materiały do montażu muszą być zgodne z normami i lokalnymi przepisami. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne ze schematem okablowania znajdującym się na wewnętrznej obudowie pokrywy klimatyzatora.

Wszystkie połączenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Dla zasilania klimatyzatora powinien być wykonany niezależny obwód elektryczny z odpowiednim bezpiecznikiem, gdzie odległość między stykami musi być conajmniej 3mm.

Należy wykonać poprawne uziemienie klimatyzatora.

Okablowanie powinno być zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.



Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony należy niezwłocznie go wymienić na nowy.

Używanie uszkodzonego przewodu jest niebezpieczne i grozi pożarem lub porażeniem prądem.

Niepoprawne podłączenie może spowodować ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Klimatyzator	Bezpiecznik
09, 12K	16A
18, 24K	25A

Podłączenie kabli do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej




Rys.6

1. Zdejmij panel czołowy jednostki wewnętrznej.
2. Odkręć śrubkę mocującą pokrywę skrzynki elektrycznej.
3. Przeciągnij kabel zasilający i kabel sterowania przez oddzielny przepust z tyłu urządzenia i wyciągnij go z przodu przez odpowiedni otwór w skrzynce elektrycznej.
4. Podłącz kabel sterowania i zasilania do odpowiednich zacisków w skrzynce elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym.
5. Przewody ułóż starannie i przykręć opaskę zaciskową.
6. Zamontuj ponownie przedni panel jednostki wewnętrznej.


◆ MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Montaż jednostki wewnętrznej

- Rury instalacyjne mogą być doprowadzane z czterech kierunków: z prawej, z tyłu z prawej, z lewej, z tyłu z lewej.
- 1. Po ułożeniu instalacji rurowej z lewej bądź prawej strony klimatyzatora należy wyciąć odpowiedni element -zaślepkę pokazane na rys. 7, aby wprowadzić rury do urządzenia.
- (1) Kiedy wprowadza się tylko kabel zasilający,należy odciąć tylko część nr 1.
- (2) Kiedy wprowadza się jednocześnie rury chłodnicze i kabel zasilający należy wyciąć część 1 i 2 (lub część 1,2)
- 2. Przeciągnij rury pod obudowę i połącz z rurami wystającymi spod obudowy. Miejsce połączenia zabezpiecz dodatkowo taśmą chłodniczą, aby zabezpieczyć się przed skraplaniem wody na powierzchni rur i powstawaniem zacieków na ścianie. Kabel sterowania podłącz do zacisków na listwie.(patrz rys.8)
- 3. Zaczepy z tyłu obudowy powinny pasować do odpowiednich miejsc na płycie mocującej klimatyzatora. Po zawieszeniu (patrz rys. 9) można lekko przesunąć w lewo lub w prawo dla ostatecznego położenia.
- 4. Wysokość montażu powinna być nie mniejsza niż 2,5 m nad podłogą.



Rys.7



Rys.8



Rys.9


Uwaga: Trzy przypadki (patrząc na przód jednostki wewnętrznej)

1. Podłączenie skroplin z lewej strony, karbowany wąż skroplin jest z lewej strony jednostki
2. Podłączenie skroplin z prawej strony, karbowany wąż skroplin jest z prawej strony jednostki
3. Podłączenie skroplin z prawej strony, karbowany wąż skroplin przechodzi poprzez otwór w ścianie z tyłu jednostki wewnętrznej.

Montaż instalacji chłodniczej

1. Kielich wykonany na końcach rur musi być ustawiony liniowo w stosunku do złąček jednostek zewnętrznej i wewnętrznej.
2. Skręć nakrętkę palcami na ile to możliwe parę obrotów, na tyle ile to możliwe.Następnie użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia nakrętki.

Nakrętka sześciokątna	Moment obrotowy (N·m)
Φ6.35	15~20
Φ9.52	31~35
Φ12.7	50~55
Φ15.88	60~65
Φ19.05	70~75



Uwaga: Podłącz rury najpierw do jednostki wewnętrznej i następnie do jednostki zewnętrznej. Zwróć uwagę na odpowiednie wygięcie rur i umieszczenie rur kiedy podłączasz rury, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. Nie skręcaj nakrętek zbyt silnie, w przeciwnym razie może wystąpić wyciek czynnika chłodniczego.

MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ


Podłączenie kabli do jednostki zewnętrznej

1. Zdejmij osłonę znajdującą się z prawej strony jednostki zewnętrznej.
2. Odkręć obejmę zaciskową, aby podłączyć kable zasilająco-sterujące z jednostki wewnętrznej). Kable powinny być zamocowane do listwy zaciskowej w sposób pewny. Sprawdź sposób podłączenia na tabliczce znamionowej urządzenia.
3. Użyj ponownie obejmę zaciskową do zamocowania kabla.
4. Sprawdź czy kable są dokładnie zamocowane.
5. Zamocuj osłonę ponownie.

UWAGA


- Nieprawidłowe połączenie kabli może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora.
- Przy mocowaniu kabli pozostaw min. 3mm odstęp między końcówkami przewodów na listwie zaciskowej.

Uwaga! Przed podłączeniem kabli, sprawdź aktualne dane i schemat podany na tabliczce znamionowej jednostki zewnętrznej.



Usuwanie powietrza za pomocą pompy próżniowej

1. Podłącz wężyk serwisowy zestawu manometrów niskiego ciśnienia z jednej strony do portu serwisowego przy zaworze gazowym (zaworek Schredera), z drugiej do zestawu manometrów
2. Otwórz całkowicie pokrętkę LO przy zestawie manometrów po stronie niskociśnieniowej.
3. Włącz pompę próżniową, aby rozpocząć usuwanie powietrza. Pompa powinna być wyposażona w zawór zwrotny.
4. Usuwać powietrze i wilgoc z instalacji chłodniczej minimum 30 minut. Upewnij się, że wskazanie na manometrze utrzymuje się w tym czasie na poziomie -101 kPa (-76cm Hg).
5. Zamknij pokrętkę LO przy manometrze i wyłącz pompę próżniową.
6. Otwórz całkowicie trzpień zaworów przy jedn. zewnętrznej po stronie gazowej i cieczonej
7. Odłącz wężyk serwisowy zestawu od portu serwisowego.
8. Zakręć zaślepki na trzpieniach zaworów odcinających.
9. Sprawdź za pomocą roztworu mydlin lub specjalnego czujnika nieszczelności czy nie ma wycieków w miejscach połączeń.




* wilgoć wewnątrz rur nie może przekraczać 200 Ppm.

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej

Kiedy klimatyzator pracuje w trybie grzania woda skondensowana w jednostce zewnętrznej i wytworzona przy odszranianiu powinna zostać odprowadzona rurką odprowadzenia skroplin.


Sposób montażu: Zamontuj łącznik do otworu Φ znajdującym się w dolnej części klimatyzatora tak jak jest to widoczne na rysunku obok, a następnie połącz rurę odpływu skroplin do złączki. Skropliny powinny być odprowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami montażu instalacji wodnych.




MONTAŻ I OBSŁUGA FILTRA ZDROWOTNEGO

Instrukcja montażu



1. Mocno chwycić za panel za dwa końce i odchylić go w górę zgodnie z kierunkiem strzałek. Następnie pociągnij za dolną część filtra powietrza i wyciągnij go na zewnątrz (jak pokazano na rys. a)



2. Włóż filtr antyalergiczny do odpowiedniego wyżłobienia w ramce filtra powietrza i wciśnij go do ramki (jak pokazano na rys. b)



3. Umieść filtr powietrza z powrotem na miejscu, (jak na rys. c) opuść panel zgodnie z kierunkiem strzałek i zamknij go dokładnie (jak na rys. d)



Czyszczenie i obsługa

Wyciągnij filtr antyalergiczny przed i zamontuj z powrotem po czyszczeniu zgodnie z instrukcją montażu. Zwróć szczególną uwagę że filtr z jonami srebra nie może być czyszczony wodą, podczas gdy filtr węglowy, fotokatalityczny, niskotemperaturowy katalizator konwersji (LTC), eliminator formaldehydu, filtr katechinowy, czy filtr zabijający roztocza mogą być czyszczone wodą, ale nie mogą być szorowane szczotką lub innymi ostrymi przedmiotami. Wysusz je w zacienionym miejscu po czyszczeniu ale nie wycieraj.

Okres użytkowania

Filtr zdrowotny może być używany przez długi czas - ponad rok w normalnych warunkach. Filtr z jonami srebra jest konieczny do wymiany gdy jego powierzchnia zmieni kolor - czarny (norm. zielony)

- Ta uzupełniająca instrukcja jest przewidziana dla jednostek wyposażonych w filtr zdrowotny. Gdy urządzenie nie zawiera filtra zdrowotnego można go zakupić opcjonalnie, jeżeli jest przewidziane miejsce do jego zamontowania w jednostce wewnętrznej klimatyzatora.

RURY CHŁODNICZE I DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

1. Standardowa długość rur połączeniowych to: 5m, 7.5m, 8m.
2. Minimalna długość rur połączeniowych:
Dla urządzeń, które mają standardową długość rur 5m, nie ma limitu min. długości instalacji. Dla urządzeń, których standardowa długość rur wynosi 7.5m oraz 8m, min. długość rur połączeniowych wynosi 3m.
3. Maksymalna długość rur połączeniowych.

Tabela 1 Maksymalna długość rur połączeniowych dla typów urządzeń w [m]:

Wydajność	Max. długość rur połączeniowych		Wydajność	Max. długość rur połączeniowych
5000 Btu/h (1465 W)	15		24000 Btu/h (7032 W)	25
7000 Btu/h (2051 W)	15		28000 Btu/h (8204 W)	30
9000 Btu/h (2637 W)	15		36000 Btu/h (10548 W)	30
12000 Btu/h (3516 W)	20		42000 Btu/h (12306 W)	30
18000 Btu/h (5274 W)	25		48000 Btu/h (14064 W)	30

4. Metoda obliczania dodatkowej ilości chłodniczego oleju i uzupełnienia czynnika chłodniczego wysokość po przedłużeniu długości rur połączeniowych.

Gdy długość rury połączeniowej jest wydłużona do 10m w odniesieniu do podstawowej standardowej długości, należy dodać 5ml chłodniczego oleju na każde dodatkowe 5m rury przyłączeniowej.

Metoda obliczania dodatkowej ilości doładowania czynnika chłodniczego (na podstawie długości rury ciecowej)

- (1) Dodatkowa ilość doładowania czynnika chłodniczego = przedłużona długość rury ciecowej × x dodatkowa ilość czynnika w ilości podanej na metr długości rury
- (2) Gdy długość rury połączenia jest powyżej 5m, dodać czynnika w zależności od długości rury ciecowej. Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego jest różna w zależności od średnicy rury. Tabela 2 poniżej pokazuje dodatkową ilość czynnika jaką należy uzupełnić w zależności od średnicy rur. Podane wartości dla R410A, R407C, R134a.

średnica rur połączeniowych (mm)		rozprężanie w jedn. wewn.	rozprężanie w jedn. zewn.	
rura cieczowa	rura gazowa	tylko chłodzenie, grzanie i chłodzenie (g/m)	tylko chłodzenie, (g/m)	grzanie i chłodzenie (g/m)
Φ6	Φ9.5 or Φ12	20	15	20
Φ6 or Φ9.5	Φ16 or Φ19	50	15	50
Φ12	Φ19 or Φ22.2	100	30	120
Φ16	Φ25.4 or Φ31.8	170	60	120
Φ19	-	250	250	250
Φ22.2	-	350	350	350

Uwaga! Wartości podane w tabeli są zalecane, nie obowiązkowe.

PIERWSZE URUCHOMIENIE



Ostrzeżenie

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (włączając dzieci) przez osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną lub z brakiem wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia, chyba że zapewni się odpowiedni nadzór lub przeszkolenie do obsługi urządzenia przez odpowiedzialne osoby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
2. Dzieciom powinno zapewnić się odpowiedni nadzór i uświadomić, że urządzenie nie jest przeznaczone dla zabawy.

Sprawdź po montażu klimatyzatora

Do sprawdzenia	Możliwe nieprawidłowości	Ocena
Czy urządzenie jest zamontowane stabilnie?	Jednostka może spaść, kołysać się lub hałasować.	
Czy wykonano test szczelności?	Niewystarczające chłodzenie lub grzanie.	
Czy izolacja termiczna jest właściwa?	Wystąpienie kondensacji wody.	
Czy odpływ skroplin jest prawidłowy?	Wystąpienie kondensacji wody.	
Czy zasilanie klimatyzatora jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej?	Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie elementów elektroniki.	
Czy bezpieczniki i instalacja elektryczna są zamontowane prawidłowo?	Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie elementów elektroniki.	
Czy uziemienie klimatyzatora zostało wykonane poprawnie?	Niebezpieczeństwo porażenia prądem.	
Czy przewód zasilający klimatyzator ma właściwe parametry?	Uszkodzenie klimatyzatora lub spalenie elementów elektroniki.	
Czy nie są zasłonięte wloty i wyloty powietrza?	Niewystarczające chłodzenie/grzanie.	
Czy są zachowane właściwe długości rur i czy uzupełniono ilość czynnika w układzie chłodniczym klimatyzatora?	Spadek wydajności chłodzenia/grzania klimatyzatora.	

INFORMACJE DODATKOWE

Biuro Handlowe:
Free Polska Sp. z o.o.
Ul. Zabłocie 25/10
30-701 Kraków

Dział Sprzedaży:
sprzedaz@free-klimatyzatory.pl

Dział Gwarancji:
gwarancje@free-klimatyzatory.pl

Główna siedziba:
Free Polska Sp. z o.o.
ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków

Tel: +48 12 430 15 51 ; +48 509 084 039
e-mail: elzbieta.krawczyk@free-klimatyzatory.pl
strona www: www.gree.pl

Nasze oddziały:

Wienkra Sp. z o.o.
ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
Tel: +48 12 428 55 00
fax: +48 12 422 55 02
e-mail: krakow@free-klimatyzatory.pl
strona www: www.wienkra.pl

Alfaco Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
Tel: +48 71 340 05 75
fax: +48 71 340 05 54
e-mail: wroclaw@free-klimatyzatory.pl
strona www: www.alfaco.pl

Klima Bis Sp. z o.o.
ul. Warszawska 17
05-092 Łomianki
Tel: +48 22 751 03 21 fax: +48 22 751 56 71
e-mail: klima@klima.com.pl
strona www: www.klima.com.pl

Firma Handlowo-Usługowa "Bezet" Sp. j.
Plac Kościeleckich 4
85-034 Bydgoszcz
tel: +48 52 373 83 75
fax: +48 52 321 91 80
e-mail: bydgoszcz@free-klimatyzatory.pl
strona www: www.bezet.com.pl

Systherm Sp. j.
ul. Św. Wincentego 7
61-003 Poznań
tel: +48 61 850 75 32
fax: +48 61 850 75 55
e-mail: poznan@free-klimatyzatory.pl
strona www: www.systherm.pl



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
<http://www.gree.com>

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 07.2013

Ze względu na stały postęp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w produkcji urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegółach technicznych rozwiązań wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.